


正泰國企業有限公司4001系列窗簾接線圖



備註

1: 485相關通訊數值方式請至正泰網頁下載區下載

<http://www.ew-rc.com/windows/06/D/485.pdf>

2: 因應馬達方向及電源方向不同, 乾接點及485通訊中的原定義開/關可能相反

3: 乾接點接觸方式為送接觸訊號(繼電器接觸)一秒即可

其餘請參閱網站www.ew-rc.com 或 來電詢問 02-22082311